

Aktsiaselts Varmata

Tähe 135, 51013 TARTU äriregistri kood 10301820 a/a EE561010152006181007 SEB Pank

Va. Raivo Laidma

planeeringuspetsialist

Viljandi Vallavalitsus

28.06.2018.a.

Tehnilised tingimused Mäeltküla detailplaneeringu koostamiseks

1. Mäeltküla tööstuspargi maaüksuse detailplaneeringu koostamisel näha ette planeeringuala gaasivarustus Tööstuse tee T1 (89201:004:0438) vahetuse läheduses asuvast AS-ile Varmata kuuluvast olemasolevast B-kategooria gaasitorustikust (PE torustik Ø125).
2. Projekterida maaalused sulgeseadmed torustiku alguses ja A- või B-kategooria harudele kruntide piiril.
3. Torustik projekterida soovitavalt väljapoole teeala.
4. Tööstuse tee T1 ja Iva põik T1 ristmikule soovitavalt väljapoole teeala (haljasalale) planeerida gaasiregulaatorkapp.
5. Gaasitorustiku planeerimisel arvestada Eesti Vabariigis kehtivast seadusest, projekterimismidest ja ehituseeskirjadest.
6. Detailplaneering kooskõlastada Varmata AS-ga
7. Gaasiprojekt kooskõlastada Inspecta Estonia OÜ`ga, AS Varmata`ga, ja teiste asjaomaste kommunikatsioonide valdajatega.
8. Lähteandmed kehtivad üks aasta väljastamise kuupäevast koos kohustusliku ülevaatamisega kuuekuulise perioodi järel.
9. Maagaasitorustiku väljaehituseks on vajalik arendajal liitumislepingu sõlmimine võrguettevõttega Varmata AS.

Lugupidamisega

Priit Kroon

AS Varmata juhataja

Tel. 5119099