

Raivo Laidma
raivo.laidma@viljandivald.ee

5.04.2018

Kinnistu **Jäätmejaama** (79701:001:0356), Mustla alevik,
tehnilised tingimused
liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga

Tingimuste väljastamise aluseks on „Viljandi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kasutamise eeskiri“.

1. Kinnistu veevärgi liitumispunktiks ühisveevärgiga on rajatav peakraan Dn25 avalikult kasutatavale maale kinnistu ees. Ühendustorustiku liitumispunktist kuni ühisveevärgi rekonstrueeritava ühisveevärgi torustikuga Viljandi-Rõngu maantee servas ehitab liituja. Veevarustus tagatakse ühendustorustiku kaudu Viljandi-Rõngu maantee ääres rekonstrueeritaval ühisveevärgi veetorult.
2. Peakraanist mõõdusõlmeni rajab liituja vee sisendustoru omal kulul rajamissügavusega mitte vähem kui 1,8m maapinnast PE tüüpi plastist joogivee survetorust läbimõõduga De32 PE nimirõhuga mitte alla 10 bari, pidades kinni torutarnija paigaldustingimustest. Garanteeritud rõhk liitumispunktis on 2,0 bari.
3. Ühenduse tegemine peakraaniga ja enne kinnistule rajatava veetorustiku kaeviku tagasitäidet esitada see ülevaatuses OÜ Ramsi VK esindajale.
4. Peakraanist kinnistu poole rajatav veetorustik on kinnistu torustik.
5. Ühisveevärgist kliendile müüdava vee arvestus toimub mõõdusõlme abil, mille ehitab liituja võimaluse korral vahetult pärast sisendustoru sisenemist hoonesse. Tehnilised tingimused veemõõdusõlme paigaldamiseks on käesoleva tingimuste Lisas 1. Veearvesti nõuetekohasesse mõõdusõlme paigaldab ja plommib OÜ Ramsi VK.
6. Kinnistu kanalisatsiooni liitumispunktiks ühiskanalisatsiooniga on kontrollkaev kinnistu piiril. Majaühendustorustik rajada kanalisatsiooni plasttorust PVC De110. Kinnistu kanalisatsioonitorustiku ehitab klient omal kulul. Rajatav kanalitorustik on kinnistu torustik. Ühendustorustiku kinnistu piiril olevast kontrollkaevust kuni Viljandi-Rõngu tee servas rekonstrueeritava ühisveevärgi kanalisatsioonitrassiga ehitab liituja.
7. Ühenduse tegemine liitumispunktiks oleva kontrollkaevuga teostada OÜ Ramsi VK esindaja juuresolekul.
8. Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reoveeneeludel kaitseseadmed uputuste vältimiseks.
9. Drenaaži- (pinnase) ja sademete vett olmekanalisatsiooni juhtida ei tohi.
10. Ühenduse tegemisest tuleb OÜ Ramsi VK ette teavitada vähemalt kaks tööpäeva.
11. Liitumispunktide asukohad on toodud Lisas 2 – Asendiplaan.

Vee liitumispunkti väljaehitamisel ja kanalisatsioonitorustiku ühendamise liitumispunktis toimub liitumistasu eest. Liitumistasu hõlmab kinnistu tarbeks ehitatavate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike (s.h. liitumispunktide) ehitamise tegelikke kulusid.

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse kasutamine toimub vastavalt teenuslepingule. Teenusleping sõlmitakse OÜ-ga Ramsi VK
Teenuslepingu sõlmimisel esitada kinnistule paigaldatud torustike teostusjoonis.

Liitumistingimused kehtivad üks aasta.

Lugupidamisega

Maili Meister
juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

Lisad:

1. Tehnilised tingimused veemõõdusõlme paigaldamiseks - 1 lehel
2. Asendiplaan - 1 lehel