

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi LandComposition OÜ			Isiku- või registrikood 12976309	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Kriiva küla, Luige		Sihtnumber 65013	Maakond Võru maakond
	Telefon 5850 7811	e-post info@landcomposition.ee		
Kontaktisik	Nimi Kati Soonvald			
	Telefon 5850 7811	e-post info@landcomposition.ee		

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Väikse-Joona Oiu küla Viljandi vald Viljandi maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 32802:001:0169	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 25 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
--

KLIENDI TEGEVUSED

1. Detailplaneeringu ala (32802:001:0169, Väikse-Joona, Oiu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond) toide näha ette olemasoleva alajaama Oiusilla:(Mustla) fiidri F2 baasil. Nimetatud alajaama fiidri maakaabelliini teha Väikse-Joona kinnistul (32802:001:0167) sissesõidutee ääres sisselõige ning paigaldada uus jaotuskilp, mille kaudu tuua toide paigaldatavasse liitumiskilpi.
2. Objekti elektrivarustuseks planeerida kinnistu piirile olemasoleva sissesõidutee äärde 0,4 kV liitumiskilp. Liitumiskilp planeerida tarbija krundi piirile soovitavalt teealasse. Liitumiskilp peab olema alati vabalt teenindatav.
3. Elektritoide liitumiskilbist objektini näha ette maakaabliga.
4. Elektrilevi OÜ tehnorajatiste maakasutusõigus tagada servituudialana, alajaamadele eraldi katastriüksusi mitte moodustada.
5. Kõikide planeeritavate tänavate äärde näha ette perspektiivsete 10 ja 0,4 kV maakaablite koridor.
6. Elektrikaablite planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektrikaablite kaitsetsoonidesse.
7. Detailplaneeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Elektrilevi OÜ võrguinseneri poole (Indrek Moisa, tel. 5886 2582, Indrek.Moisa@enefit.ee).
8. Detailplaneering kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamist on võimalik teostada läbi iseteeninduse portaali ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
9. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneerimise projektiga määrata ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite trasside servituudi alad. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
10. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Indrek Moisa

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+37258862582 | Indrek.Moisa@enefit.ee

Koostatud: 17.10.2023**Kehtib kuni:** 17.10.2025